

**Системи видалення сірководню AE-SHK;SHC;SHA
з автоматичним клапаном управління**



1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Повністю автоматизовані системи періодичної дії **AE-SHK;SHC;SHA** призначені для очистки води від сірководню, що використовується в господарсько-побутових і питних цілях.

Видалення з води розчинених форм сірководню здійснюється шляхом їх окиснення до нерозчинної форми і осадження в товщі фільтруючого завантаження.

Використовувані фільтруючі завантаження служать одночасно каталізатором процесу окиснення.

Регенерація фільтруючого завантаження здійснюється автоматично. Автоматична промивка проводиться раз на добу або в кілька діб і в певний час доби або після пропуску певного обсягу води.

Для очистки води в системах серії **AE-SH** використовуються фільтруюче завантаження:

AE-SHK - KAT

AE-SHC- Centaur

AE-SHA- AquaSorb CX-MCA

Застосування систем фільтрації серії **AE-SHK;SHC;SHA** при дотриманні умов експлуатації забезпечує наступні значення залишкового сірководню:

- при номінальній продуктивності установки - 0,01-0,02 мг/л;
- при максимальній продуктивності установки - 0,02-0,03 мг/л.

2 КОМПЛЕКТАЦІЯ

У комплект поставки систем фільтрації періодичної дії **AE-SHK;SHC;SHA** входять:

- пластикова колона з дистриб'юторною системою - 1 шт;
- керуючий клапан - 1 шт;
- завантаження - відповідно до типорозміру установки;
- гравій - відповідно до типорозміром установки;
- керівництво по монтажу та експлуатації - 1 шт.;
- інструкція з налаштування керуючого клапана - 1 шт.

3. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Основні вимоги до якості води, що обробляється на системах **AE-SHK;SHC;SHA**:

- рН- 7,0-8,5
- зважені речовини - не більше 1 мг/л;
- кольоровість - не більше 30 градусів;
- залізо загальне - не більше 0,3 мг/л;
- марганець - не більше 0,05 мг/л;
- нафтопродукти - відсутність;
- сірководень - не більше 6 мг/л;
- тверді абразивні частки - відсутність;
- вільний активний хлор (інші окислювачі) - не більше 0,3 мг/л;
- концентрація розчиненого кисню- не менше 4,0 мг/л;
- окиснюваність перманганатна - не більше 5,0 мгО₂/л;
- температура - 5-35 ° С.

У разі, якщо показники якості вихідної води не відповідають зазначеним вимогам, необхідно передбачати її попередню обробку до подачі на установку пом'якшення.

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ AE-SHK;SHC;SHA -

Найменування	0844/1.00ТС.00	1054/1.00ТС.00	1252/1.00СІ.00	1354/1.00ТС.00	1465/1.00ТС.00	1665/1.00ТС.00
Продуктивність в робочому режимі, м³/год, ном.-макс.	0,32-0,39	0,51-0,61	0,73-0,88	0,86-1,03	1,0-1,2	1,3-1,6
Витрата води при регенерації, м³/год, мін.-макс.	0,73-0,95	1,2-1,48	1,48-2,0	1,7-2,5	2,1-2,95	2,95-3,4
Робочий тиск, мін.-макс, бар	1,5-8,5					
Втрати тиску, бар ном.-макс.	0,3-0,4	0,3-0,4	0,4-0,5	0,4-0,5	0,5-0,6	0,5-0,6
Температура води, °С	5-35					
Напруга, В/Фаз/ Гц	220/ 1 / 50					
Потужність, Вт	9,5					
Розміри системи (висота/діаметр), мм: - фільтра в зборі	1335/215	1580/266	1530/318	1590/344	1870/371	1865/421
Маса нетто не більше, кг	21	40	50	60	80	95
Підключення вхід	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*
Підключення вихід	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*
Підключення дренаж	3/4" ЗР*	3/4" ЗР*	3/4" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*
Об'єм стоків при регенерації, м³	0,160	0,25	0,33	0,65	0,785	0,9

*-ЗР- зовнішня різьба

Розрахункову продуктивність систем слід приймати не вище номінальної. Допускається робота системи в режимі максимальної продуктивності протягом періоду часу, що не перевищує 10-30 хвилин між двома регенераціями. Фактична продуктивність систем залежить від якості вихідної води, вимог до якості очищеної води, конкретних умов експлуатації.

Найменування	1865/1.00ТС.00	2162/1.25ТС.00	2472/1.50СІ.00	3072/1.50ТС.00	3672/2.00ТС.00	4272/2.00ТС.00
Продуктивність в робочому режимі, м³/год, ном.-макс.	1,6-2,0	2,2-2,7	2,9-3,5	4,5-5,5	6,5-7,9	8,9-10,7
Витрата води при регенерації, м³/год, мін.-макс.	3,4-4,54	4,54-6,7	5,68-8,5	9,1-13	13,62-18	18-23,8
Робочий тиск, мін.-макс, бар	1,5-8,5					
Втрати тиску, бар ном.-макс.	0,5-0,6	0,5-0,6	0,5-0,6	0,5-0,6	0,5-0,6	0,5-0,6
Температура води, °С	5-35					
Напруга, В/Фаз/ Гц	220/ 1 / 50					
Потужність, Вт	9,5					
Розміри системи (висота/діаметр), мм: - фільтра в зборі	1935/491	1937/555	2130/640	2140/790	2150/950	2400/1100
Маса нетто не більше, кг	145	205	260	420	575	845
Підключення вхід	1,25" ЗР*	1,25" ЗР*	1,5" ЗР*	1,5" ВР*	2" ВР*	2" ВР*
Підключення вихід	1,25" ЗР*	1,25" ЗР*	1,5" ЗР*	1,5" ВР*	2" ВР*	2" ВР*
Підключення дренаж	1" ЗР*	1" ЗР*	1" ЗР*	1,5" ВР*	1,5" ВР*	1,5" ВР*
Об'єм стоків при регенерації, м³	1,20	1,8	2,25	4,75	6,6	8,75

*-ЗР- зовнішня різьба

Розрахункову продуктивність систем слід приймати не вище номінальної. Допускається робота системи в режимі максимальної продуктивності протягом періоду часу, що не перевищує 10-30 хвилин між двома регенераціями. Фактична продуктивність систем залежить від якості вихідної води, вимог до якості очищеної води, конкретних умов експлуатації.